

第 3 表 水質分析結果書

水質検査結果書

委託者 有限会社 太陽地所 殿

〒036-8004

住所 青森県弘前市大字大町3丁目1-2

建築物飲料水水質検査業 中南県局健福24水第11号

株式会社 環境工学

代表取締役 齊藤 悟

〒036-8093 青森県弘前市城東中央3丁目4-17

TEL(0172)28-2161 FAX(0172)28-2171

ご依頼の試料について検査した結果は、下記の通りであったことを報告します。

採水年月日	平成25年10月9日 14時00分		
採水地点(所在地)	弘前市樹木一丁目 弘前市克雪モデルタウン整備工事(樹木さく井工事)		
採水者	一戸 (所属) 佴津軽さく泉工業		
気温/水温	18.0 °C / 19.0 °C	残留塩素 — mg/L	
項目名	検査結果	基準値	検査方法
(1)一般細菌	12 個/mL	100個/ml以下	標準寒天培地法
(2)大腸菌	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
(37)塩化物イオン	6.3 mg/L	200mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
(45)有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3mg/L以下	全有機炭素計測定法
(46)pH値	7.3 (23.3°C)	5.8以上:8.6以下	ガラス電極法
(47)味	異常なし	異常でないこと	官能法
(48)臭気	異常なし	異常でないこと	官能法
(49)色度	0 度	5度以下	透過光測定法
(50)濁度	0.40 度	2度以下	積分球式光電光度法
(10)硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.02 mg/L 未満	10mg/L以下	イオンクロマトグラフ法
(33)鉄及びその化合物	0.05 mg/L	0.3mg/L以下	フ列ームレス-原子吸光光度法
以下余白			
判定	上記については水質基準に適合する。		
検査期日	平成25年10月9日 ~ 平成25年10月18日	検査責任者: 工藤 亜希	