

発電機更新

発電機

既設CV 60□-2C(FEP80)

既設CVV 3.5□-6C(E25)

発電機配置図

- オ3ケーブル 1部改
- 1. 容量 10kVA を 50kVA に変更
 - 2. 変圧器は CT・AM の取替 (変圧器は 20kVA) 及び二次側耐電圧の取替
 - 3. 動力用 MCB3P225AF と MCB 3P 400 / 250 に取替
 - 4. 電灯用 MCB 3P50AF と MCB 3P 225 / 225 に取替