

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

工 事 名 称	平成29年度 相馬地区浄水施設更新事業 増圧ポンプ施設及び管路施設改良工事					
工 事 場 所	弘前市大字相馬字山田地内外					
工 事 概 要	<p>【低区高区浄水場】 導水管改良、サンプリング管布設、既設構造物撤去等 N=1式</p> <p>【低区配水場】 導水管、配水管、連絡管改良 N=1式 緊急遮断弁室築造 N=1式 既設構造物撤去 N=1式</p> <p>【高区配水系統】 高区系配水管切替 N=1式 増圧ポンプユニット移設 N=1式 (建設リサイクル法対象建設工事)</p>					
工 種	管工事	発注担当課	上水道施設課	設計担当課	上水道施設課	
入札及び開札	平成30年3月15日	午前 10時00分	岩木庁舎2階 打合せ室			
予 定 価 格	¥66,040,000 (税抜)					
配点基準価格	¥66,030,000 (税抜)	基準数値	¥59,593,951 (税抜)			
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)			
対 象	管工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	<p>評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。</p>					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入 札 業 者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
株式会社東管サービス	12.5	¥66,030,000	85	97.500	1	決定
株式会社 マル長	辞退	辞退				
株式会社東邦設備工業所	辞退	辞退				
鎌田設備工業株式会社	辞退	辞退				
興産設備工業株式会社	辞退	辞退				
株式会社弘前水道	辞退	辞退				
株式会社岩木水道	辞退	辞退				
東弘電機株式会社	辞退	辞退				
備考	「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」					

