

一般工業用次亜塩素酸ナトリウム納入仕様書

1 目 的

この仕様書は、雨水簡易処理水の消毒に使用する一般工業用次亜塩素酸ナトリウムの品質等の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 納入品の品質

- (1) 化学名及び成分 次亜塩素酸ナトリウム
- (2) 性状 液体
- (3) 含有量 有効塩素 12%以上 15%以下
- (4) 比重 1.2 程度

3 納入場所及び予定数量

- (1) 弘前市下水処理場 60,000kg/年
所在地：青森県弘前市大字津賀野字浅田 269-3

4 納入期間

契約の日から令和 6 年 3 月 31 日まで

5 納入方法等

- (1) 納入方法はローリー渡しとし、納入日及び数量は概ね 2～3 日前までに連絡するものとする。
- (2) 1 回当たりの納入予定数量は約 5,000kg とする。

6 提出書類

- (1) 製品安全データシート
契約時に、当該品の製品安全データシートを提出すること。
- (2) 計量証明
納品ごとに計量証明書等を提出すること。なお、納入重量は計量法による証明を受けた計器で測定すること。
- (3) 試験成績表
納品ごとに分析試験成績表等を提出すること。

7 受入箇所の概要

受 入 箇 所	タンク形式	有効容量 (m³)
塩素滅菌室	円筒形 P E 製	8 m³

8 その他、本仕様書に記載なき事項については、必要に応じて本市係員と協議の上、決定するものとする。