

弘前市下水道事業における官民連携手法の導入に向けた第2回説明会
アンケートに寄せられた質問と回答

番号	分類	質問	回答
1	募集要項	統括責任者は現場に常駐という理解でよろしいでしょうか。また、統括責任者は代表企業が配置するものと理解してよろしいでしょうか。	統括責任者については、現場への常駐を要件としない想定です。また、統括責任者の配置については、単独企業による応募の場合は当該企業から、応募グループによる応募の場合は応募グループを構成するいずれかの企業から配置することを想定しています。
2	募集要項	処理施設の副統括責任者は、処理場の責任者と理解しています。よろしいでしょうか？	基本的にご理解のとおりです。処理施設に係る業務の責任者として業務従事者の指揮・監督を行うとともに、統括責任者を補佐し、必要に応じてその職務を代行することを想定しています。
3	募集要項	処理施設の副統括責任者の現場常駐とありますが、現場は処理場と理解しています。よろしいでしょうか？	基本的にご理解のとおりです。弘前市下水処理場を含む処理施設に常駐することを想定しています。
4	募集要項	処理施設の維持管理等の主任者について、各業務は兼務できるとありますか、「②現場に常駐させ」の現場とは下水処理場のイメージでしょうか。	番号3に記載のとおり、現場とは下水処理場を含む処理施設を指します。
5	募集要項	処理施設の副統括責任者について、「②現場に常駐させ」の現場とは下水処理場のイメージでしょうか。	番号3に記載のとおり、現場とは下水処理場を含む処理施設を指します。
6	募集要項	管路施設の副統括責任者について、「②現場工事等実施時は対応させ」は点検～修繕の他、事故対応、住民対応も含まれるのでしょうか。	ご理解のとおりです。点検・修繕のほか、事故対応や住民対応も含まれます。

弘前市下水道事業における官民連携手法の導入に向けた第2回説明会
アンケートに寄せられた質問と回答

番号	分類	質問	回答
7	募集要項	処理施設の主任者配置ですが、平成29年以降に処理量25,000m ³ 以上の処理場での実績とありますか、個人の実績か?企業の実績か?どちらでしょうか?	企業としての実績を指します。
8	募集要項	地元企業の定義とは、市内に本社または営業所がある条件でよろしいでしょうか?	ご理解のとおりです。具体的には、弘前市ホームページで公表している「競争入札参加資格者名簿」において、市内業者(市内扱い業者を含む)として登録されている事業者を指します。
9	その他	コンソーシアムの検討が必要であると考えます、本日ご参加企業の名簿の公表はしていただけますでしょうか。	参加企業の公表はいたしません。
10	事業スキーム	10年間の間で更新支援型から更新実施型に移行される想定はありますでしょうか。	本業務期間において更新支援型から更新実施型への移行する想定はありません。
11	募集要項	・設問4-3の見積依頼について、業務範囲によっては対応可能ですが、別途ご相談させていただけますでしょうか。	見積依頼については、必要に応じて別途ご依頼させていただきます。